



INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU a.d.

NOVI SAD, ŠKOLSKA 3

GORENJE TIKI DOO
Golubinački put bb
22300 STARA PAZOVA

PREDMET: Efikasnost prečištača otpadnih voda - novembar 2016.

Za **GORENJE TIKI DOO** dana 22.11.2016. izvršeno je uzorkovanje i analiza otpadne vode na prečištaču otpadnih voda. Uzeti su uzorci vode pre i nakon tretmana. Na osnovu rezultata analiza u Izveštaju o ispitivanju otpadne vode 04-04-11-16-0192 od 22.11.2016. razmatrana je efikasnost postrojenja. Posmatrani parametri karakteristični za postrojenje su: HPK, BPK₅, suspendovane materije, gvožđe, nikal i cink. Efikasnost rada uređaja za posmatrane parametre iznosi:

Parametar	V270/1 Neprečišćena	V270/2 Prečišćena	Efikasnost [%]
BPK ₅ [mg/l]	22	6	72.7
HPK [mg/l]	269	45	83.3
Suspendovane materije [mg/l]	255	7.2	97.2
Gvožđe [mg/l]	214.38	1.481	99.3
Hrom ukupni [mg/l]	2.052	0.087	95.8
Nikal [mg/l]	0.425	0.061	85.6
Cink [mg/l]	0.476	0.029	93.9


Danijela Bekrić
dipl. hemičar

Šef odseka za fizičko-hemijska ispitivanja